

Требования к помещению и электропитанию

ПОМЕЩЕНИЕ

- Площадь не менее 150 кв.м.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Однофазная сеть 220/230 В через отдельный электрический щиток с автоматом отключения (вводной автомат с транзитным кроссом, автомат в этажном щите и т.п.)
- Точка подключения: кабель для столов прокладывается в соответствии с нормативами под поверхностью пола, вывод из пола осуществляется в точке установки стола кабелем длиной ≥ 2 м при совпадении точки выхода с расположением щитка стола или ≥ 4 м при выводе кабеля в районе стола без учета положения щитка. Марка кабеля ВВГнг-LS или -FRLS. Сечение кабеля 3(L+N+PE)x2.5 кв.мм.

